



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(150064, г. Ярославль, Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 49/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 210»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору № 49 от «06» марта 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «13» марта 2017 года по «30» марта 2017 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Медведевым Константином Федоровичем проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 210», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Б.Полянки, д. 19 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующей Платоновой Эльвиры Николаевны, заместителя заведующей по АХР Ровняжиной Елены Владимировны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют разработанные утвержденные в установленном порядке специальные программы обучения пожарно-технического минимума непосредственно в организации, для работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях (воспитатели, сторожа).	ст. 1; ст. 2; ст. 25; ст. 37 Федерального закона №69-ФЗ, п. 3 ППР в РФ, п.п. 39, 53 Приказа № 645.	01.12.2018г.	
2.	На объекте защиты горизонтальное расстояние от извещателя (до близлежащих предметов и устройств) до электросветильника менее 0,5 м. (помещения групповых ячеек № 1, 4, 5, 8 помещения, медицинский изолятор).	ст. 1, ст.2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 12.24 НПБ 88-2001*, п.	01.12.2018г.	

		13.3.6 СП 5.13130-2009	
3.	На объекте защиты кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (фактически выполнены открыто не огнестойким кабелем КСПВ, ТРВ) (Акт обследования АУПС и СОУЭ обслуживающей организацией ООО «Эльма» от 29.09.2016г № 57-Л/16/17 и от 19.12.2016г.).	ст. 1, ст.2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 2, ч. 8 ст. 82 Федерального закона РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 3.9 НПБ 104-03, п. 3.4 СП 3.13130-2009	01.12.2018г.
4.	Помещение кладовой и кабинет музыкальных руководителей на 2 этаже спортивного зала (согласно Техническому паспорту ГУПТИ по Ярославской области - позиции № 17, 18) не оснащены автоматической установкой пожарной сигнализации.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, прил. А п. А4, таб. А3 п. 38 СП 5.13130.2009.	01.12.2018г.
5.	Приемно-контрольный прибор автоматической установки пожарной сигнализации, установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала (отсутствует отдельная передача о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство и обеспечение контроля каналов передачи извещений).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 3 ст. 51 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 12.48* НПБ 88-2001*, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009.	01.12.2018г.
6.	Складские помещения (здании литер Б) горючих строительных материалов и горючих жидкостей (доски, краски, хозинвентарь) не оснащены автоматической установкой противопожарной защиты.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 4, таб. 3 п. 4.2, п. 5.2 НПБ 110-03, прил. А п. А4, таб. А3 СП 5.13130.2009.	01.12.2018г.
7.	В лестничной клетке между 1-м и 2-м этажом (согласно Техническому паспорту ГУПТИ по Ярославской области - позиции № 44) открыто проложен силовой электрические кабель.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 19 ст. 88 Федеральный закон №123-ФЗ, п. 6.32* СНиП 21-01-97*.	01.12.2018г.
8.	В общих коридорах 1-го этажа (согласно Техническому паспорту	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 23к)	01.12.2018г.

	ГУПТИ по Ярославской области - позиция № 30, 49) устроены кладовые, выделенные деревянными перегородками.	Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390).	
9.	Отсутствует предусмотренная проектом дверь в общем коридоре (переход из корпуса в корпус согласно Техническому паспорту ГУПТИ по Ярославской области - позиция № 48, 45) препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 23д) Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390).	01.12.2018г.
10.	Не обеспечена людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров эвакуационных выходов наружу изнутри без ключа (двери эвакуационных выходов из групповых ячеек № 1, 2 закрыты на замок).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 35 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390).	01.12.2018г.
11.	Заполнения проемов (двери), в противопожарных преградах (перегородках) отделяющих технические помещения (пищеблок, прачечная, гладильная, столярная мастерская) (согласно Техническому паспорту ГУПТИ по Ярославской области - позиции 1 этаж - № 6, 29, 56, 60) от лестничных клеток и общих коридоров выполнено не противопожарными дверями 2-го типа с пределом огнестойкости менее 30 мин (не соответствует типу данной противопожарной преграды).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 1 ст. 52; п. 1 ст. 59; ч. ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона РФ №123-ФЗ, табл. 1, табл. 2* п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4 СНиП 21-01-97*, п п.п. 4.2, 4.17, 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.12.2018г.
12.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с нормативными требованиями, а так же не обеспечено обозначение их на дверях помещений складского назначения: склады (здание литер Б).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ст. 18; ст. 19; ст. 27 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390).	01.12.2018г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Медведев К.Ф.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» марта 20 17 г.



Предписание для исполнения получил:

Медведев
(подпись)
«30» марта 20 17 г.
* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Заведующий А.М. Тютюмова
(должность, фамилия, инициалы)